

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 17.8.2026

Voimassa 17.8.2031

Eurofins Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

Valmistaja

Ahlsell Sverige AB, Ruotsi

Tuote

Ahlsell a-collection palloventtiilit kylmälle ja kuumalle käyttövedelle:

Ahlsell Sverige AB:n sopimusvalmistajat 953762 ja 953828

Ahlsell a-collection -palloventtiilit valmistetaan molybdeeniseostetusta ruostumattomasta teräksestä. Venttiileitä on saatavana eri liitäntävaihtoehtoilla.

AVI 1350 tuotenumerot ja koot:

5493265, DN 25/30 mm, 5493266, DN32/38 mm
4501750, DN40/45 mm, 4501751, DN50/55 mm
4501752, DN65/70 mm. 4501753, DN80/85 mm

AVI 1305 tuotenumerot ja koot:

4507720, DN15 mm, 4507721, DN20 mm, 4507722, DN25 mm
4507723, DN32 mm, 4507724, DN40 mm, 4507725, DN50 mm

AVI 1346 tuotenumerot ja koot:

4507726, DN15 mm, 4507727, DN20 mm, 4507728, DN25 mm
4507729, DN32 mm, 4507730, DN40 mm, 4507731, DN50 mm
4507732, DN65 mm, 5493670, DN65 mm, 4507733, DN80 mm
5493671, DN80 mm, 4507734, DN100 mm

AVI 1306 tuotenumerot ja koot:

4507738, DN15 mm, 4507739, DN20 mm, 4507740, DN25 mm
4507741, DN32 mm, 4507742, DN40 mm, 4507743, DN50 mm
4507744, DN65 mm, 4507746, DN80 mm, 4507747, DN100 mm

AVI 1344 tuotenumerot ja koot:

4807685, DN15 mm, 4807686, DN20 mm, 4807687, DN25 mm
4807688, DN32 mm, 4807689, DN40 mm, 4807690, DN50 mm
4807691, DN65 mm, 4807692, DN80 mm, 4807693, DN100 mm

AVI 1351 tuotenumerot ja koot:

5493199 DN15 16/20 mm, 5493200V DN20 21/25 mm
5493201V DN25 26/30 mm, 5493202V DN32 34/38 mm
5493203V DN40 40/45 mm, 5493204V, DN50 50/55 mm
5493205V DN65 65/70 mm, 5493206V DN80 80/85 mm

AVI 1309 tuotenumerot ja koot:

5493255 DN20 mm, 5493256 DN25 mm, 5493257 DN32 mm
5493258 DN40 mm, 5493259 DN50 mm, 5493260 DN65 mm
5493261 DN80 mm, 5493262 DN100 mm

AVI 1398 tuotenumerot ja koot:

4508340V DN8 mm, 4508341 DN10 mm, 4508342 DN15 mm
4508343 DN20 mm, 4508344 DN25 mm, 4508345V DN32 mm
4508346V DN40 mm, 4508348 DN50 mm, 4508349 DN65 mm
4508350V DN80 mm

AVI 1399 tuotenumerot ja koot:

5494894 DN10 mm, 5494895 DN15 mm, 5494896 DN20 mm
5494897 DN25 mm, 5494898 DN32 mm, 5494899 DN40 mm
5494900 DN50 mm

Hyväksynnän laajuus

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen venttiilien täyttävän Ympäristöministeriön asetusten 477/2019 asettamat olennaiset tekniset vaatimukset sulkuventtiileille.

Muut ehdot

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

Merkitseminen

Valmistajan on merkittävä sulkuventtiilit pysyvästi niin, että ne ovat yksilöitävissä ja jäljitettävissä. Valmistajan on merkittävä sulkuventtiili siten, että sulkuventtiilin merkinnöistä on oltava luettavissa vähintään, nimelliskoko (DN) tai kierrekoko, paineluokka PN 10 tai suurempi, merkintä materiaalista, valmistusajankohta ja virtaussuuntanuoli, (jos virtaus on vain toiseen suuntaan) sekä valmistajan tunnistetiedot. Sinkinkadonkestävyys on merkittävä tunnuksella "CR" tai "DZR".

Tuotteeseen, sen pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki,

tyyppihyväksyntänumero muodossa **"26-002038-TH"** sekä valmistajan nimi ja tunnus.

Voimassaoloaika

Päätös tulee voimaan 17.8.2026 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 17.8.2031 saakka.

**LAADUNVALVONNAN
VARMENNUS****Laadunvarmentaja**

RISE Research Institutes of Sweden, Ruotsi

Laadunvarmennussopimus

15.5.2020 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus nro 210-20-0101.

HUOMAUTUKSET

Tyyppihyväksyntäpäätös on julkinen. Niistä pidetään luetteloa joka on saatavana Eurofins Expert Services Oy:n internetsivuilta.

Eurofins Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

VOIMASSAOLON EHDOT

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tämän päätöksen voimassaolo päättyy.

Tyyppihyväksyntäpäätös annetaan määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Eurofins Expert Services Oy edellyttää vuosittaista sisäisen laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, että tuotteen ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa Tyyppihyväksyntäpäätöksen haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tätä Tyyppihyväksyntää myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä Tyyppihyväksynnän mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu.

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän Tyyppihyväksyntäpäätöksen osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n kirjallisella luvalla.

**TYYPPIHYVÄKSYNNÄN
PERUUTTAMINEN**

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä tyyppihyväksyntäasetuksen olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus sulkuventtiilien olennaisista teknisistä vaatimuksista 477/2019 ja asetus tyyppihyväksynnästä 6/19, voimassa 1.1.2020 alkaen



Katja Vahtikari
Manager, Construction
Certification

Jyri Alkio
Arvioija
Jyri.Alkio@cpt.eurofinseu.com

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki

TIEDOKSI

RISE Research Institutes of Sweden, Ruotsi, Laadunvalvonta