



Huomi!  
 Kun keskuksessa suoritetaan N- ja PE piiren välillä eristysvastusmittaus, syntyy siinä kuorman ja kWh-mittarin kautta virtapiiri, joka pitää katkaista mittauksen ajaksi.

Kun keskuksessa suoritetaan PE-piirin ja vaiheiden L1..L3 välillä eristysvastusmittaus, syntyy siinä virtapiiri kWh-mittarin N-johtimen kautta vaihejohtimiin. Piiri on katkaistava mittauksen ajaksi.

Perätyö	10.01.2013
Suunnittelija	PP
Tark.	VN
Hyv.	ABB

Työnr.

Esikopio

JOHDOTUSKAAVIO, KAIKOLUENTIA  
 1-tar.mittauskesk. johdotus ja merkinnät

Rev. Muutospäivä

Muutospäivä

Tal.koodi  
 Lohi: 02  
 Lehtenäis: 02  
 Aik. koodi  
 31 MFC -02