

## ASENNUS VK75T ULKOYKSIKKÖÖN

Lämmityskaapeli on puolijäykkä ja soveltuu käytettäväksi ulkotiloissa. Lämmityskaapeli on termostaattiohjattu + 3°C (+/- 2°C). Lämmittävä osa 1,5 metriä , 50W / metri.



Kaikki kytkennät on tehtävä, kun virta on katkaistu. Kaapeli kytketään L- ja N-liitäntöihin, mieluiten samat liitännät kuin lämpöpumpun virransyöttö. Jos virransyötölle ei ole erillistä liitintä, käytä liittimiä 1 ja 2. Tarkista aina valmistajalta, että tätä liitintä voidaan käyttää. Termostaatti on asetettava niin, että kompressorista ja vastaavista lähtevä lämpö ei vaikuta siihen. Varmista, että kaapeli ei ole puristuksissa niin, että eristys vaurioituu.



Irrota ylä- ja etukansi ennen kaapelin asettamista. Käsineitä suositellaan leikkausvammojen välttämiseksi.

Joissakin malleissa kannattaa myös irrottaa puhallin pidikkeineen. Kuuma pää tulee asettaa niin, että altaan reiät pysyvät auki.

Kaapeli tulee sijoittaa lamellin viereen . Kaapeli on kiinnitettävä alumiiniteipillä tai vastaavalla.

