

Ahlsell a-collection vridspjällsventil AVI 1483

Innehavare/Utfärdat för

Ahlsell AB

Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm, Sverige.

Produktbeskrivning

Mjuktätande vridspjällsventil AVI 1483 med EPDM-foder. Wafermodell för inspänning mellan flänsar och LUG-modell med gängad anslutning.

Avsedd användning

Vridspjällsventilen är avsedd att användas i applikationer där den kommer i kontakt med dricksvatten.

Handelsnamn

Ahlsell a-collection vridspjällsventil AVI 1483

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkten uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 och 13 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt vid temperaturer upp till 85 °C.

Typgodkännandet omfattar de delar av Boverkets byggregler (BBR) som anges nedan:

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande.

Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe:

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsenhet 971000

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Ahlsell AB
handelsnamn
ÅÅVV
C901279

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport DL-82277 från D-LAB
Rapport 23-00483-AB01 från DVGW
Certifikat HW-0804DO0240 från DVGW

Kommentarer

-

Giltighet

Giltigt till och med 2030-05-12.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric